

TRUE COMFORT

2400 de la Province

Longueuil, QC J4G 1G1

C. client@truecomfortsystems.com T. 877-800-TRUE (8783)**JOURNAL DE TEST**

Remplir en lettres moulées

INFORMATION DU PRODUIT

(Voir étiquette d'identification)

No. Modèle: _____

Longueur: _____

Résistance (Ω): _____

Tension (V): _____

Puissance (W): _____

No. de production: _____

PS12030191	MODEL NO. NO. DE MODÈLE
58.2 m 191 ft/pi	LENGTH LONGUEUR
58 Ω	RESISTANCE RÉSISTANCE
120 V	VOLTAGE TENSION
645 W	RATED OUTPUT PUISANCE NOMINALE
203192401461	PRODUCTION NO. NO. PRODUCTION

TESTS	Valeurs d'usine	Avant le bris du sceau de sécurité	Après l'installation	Après le recouvrement	Après le couvrir plancher
Date (AAAA/MM/JJ)	----				
Résistance du câble chauffant (Ω)					
Résistance d'isolation (M Ω)	Infinie				
Résistance Sonde #1 (K Ω)	10 @ 25°C/77°F				
Résistance Sonde #2 (K Ω)	10 @ 25°C/77°F				
Nom du Vérificateur	----				

DATE DE MISE EN SERVICE (AAAA/MM/JJ): _____**CONSOmmATEUR**

Prénom: _____

Nom: _____

Adresse: _____

Ville, Prov., Code Postal: _____

Adresse Courriel: _____

No. Téléphone: _____

Pièce: _____

INSTALLATEUR DU CÂBLE

Prénom: _____

Nom: _____

Nom de l'entreprise: _____

Adresse: _____

Ville, Prov.: _____

DÉTAILLANT

Nom de l'entreprise: _____

Adresse: _____

Ville, Prov.: _____

DATE D'ACHAT (AAAA/MM/JJ): _____Nouvelle Construction Rénovation **INSTALLATEUR DU THERMOSTAT**

Prénom: _____

Nom: _____

Nom de l'entreprise: _____

Adresse: _____

Ville, Prov.: _____

Conserver une copie et retourner ce Journal de Test à:

TRUE COMFORT, Service à la Clientèle, 2400, rue de la Province, Longueuil, QC J4G 1G1

Canada Ou par courriel: client@truecomfortsystems.comPour tous les détails concernant la garantie, veuillez consulter le site web www.truecomfortsystems.com

Pour initier une réclamation sous garantie, présenter ce journal de test accompagné de la facture d'achat.